

# 珠海供水出厂水水质公告

2023年4月

| 水质指标   | 浑浊度  | 游离氯/<br>总氯       | 菌落<br>总数 | 总大肠<br>菌群 | 检验项目<br>合格率 | 合格率<br>评价 |    |
|--|------|------------------|----------|-----------|-------------|-----------|----|
| 单位   | NTU  | mg/L             | CFU/mL   | CFU/100mL | %           |           |    |
| GB5749-2022<br>标准限值                            | ≤1   | 出厂水<br>0.30~2.00 | ≤100     | 不应检出      | ≥95         |           |    |
| 出<br>厂<br>水<br>监<br>测<br>结<br>果<br>平<br>均<br>值 | 香洲水厂 | 0.24             | 0.76     | 0         | 0           | 100       | 达标 |
|  | 唐家水厂 | 0.28             | 0.74     | 0         | 0           | 100       | 达标 |
|  | 拱北水厂 | 0.19             | 0.70     | 0.1       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 南区水厂 | 0.22             | 0.76     | 0         | 0           | 100       | 达标 |
|  | 西城水厂 | 0.18             | 0.72     | 1.1       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 莲溪水厂 | 0.22             | 0.68     | 1.8       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 龙井水厂 | 0.17             | 0.73     | 0.4       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 乾务水厂 | 0.23             | 0.79     | 4.9       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 三灶水厂 | 0.18             | 0.87*    | 1.1       | 0           | 100       | 达标 |
|  | 万山水厂 | 0.60             | 0.55     | 2         | 0           | 100       | 达标 |
|  | 东澳水厂 | 0.68             | 0.60     | 0         | 0           | 100       | 达标 |
| 桂山水厂   | 0.60 | 0.50             | 0        | 0         | 100         | 达标        |    |
| 4月管网水检验项目合格率                                   |      |                  |          |           | 99.82       | 达标        |    |
| 4月水质综合合格率                                      |      |                  |          |           | 99.84       | 达标        |    |

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2002。

\*三灶水厂出厂水消毒剂为总氯，总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。

珠海市供水有限公司

日期：2023年5月1日